

~~Felírás~~
04.28.

TIMPANON	
Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft.	
Kazincbarcika	
Érkezett: 2010-04-27	
B/1429-F/1310 szám	
csomag	Előadó.
Mell: db	

A KAZINC-THERM KFT

ÉS A

TIMPANON KFT


ÉVES OPERATÍV SZERZŐDÉSE

2010. ÉVRE

EREDETIVEL EGYEZŐ
MÁSOLAT

Barcika Szolg
Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft.
Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.
3700

2014 NOV 1



ÉVES OPERATÍV SZERZŐDÉS

A **KAZINC-THERM Kft** (Központja: 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1. egyszámú lszáma: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-20135506-00003285) mint **Termelő** (továbbiakban: Termelő) és a

TIMPANON Kft (Telephelye: Kazincbarcika, Eszperantó út 2. egyszámú lszáma: OTP Rt. Kazincbarcika 11734152-20613367-00000000) mint **Vevő** (Továbbiakban: Vevő).

A közöttük fennálló **TÁVHŐTERMELŐ BERUHÁZÁSI ÉS HOSSZÚTÁVÚ HŐSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS** érvényessége mellett, annak kiegészítésére **ÉVES OPERATÍV SZERZŐDÉS-t** kötnek **2010. ÉVRE** Vevő hőenergiával (forróvízhő) történő ellátása céljából az alábbi feltételek mellett:

1. Igényelt szolgáltatások:

Maximális teljesítmény igény: 56,5791 MW

Az erőmű beépített teljesítőképessége 58 MW, amely Vevő által szükség szerint igénybevehető.

Maximális teljesítményhez tartozó forróvíz tömegáram 900 m³/h

Igényelt maximális pótvízigény: 12 m³/h

A Vevő által tervezett hőenergia havi ütemezést az 1.sz. melléklet, a tervezett előremenő hőmérsékleteket a 2.sz. melléklet tartalmazza.

2. Az igényelt hőszolgáltatás díjtételei

A Távhőtermelő Beruházási és Hosszútávú Hőszolgáltatási Szerződés aktuális módosítása tartalmazza.

3. Üzemeltetési Szabályzat

A szerződő felek a fűtési forróvízhő szolgáltatással, illetve átvétellel kapcsolatban az alábbi kötelezettségeket vállalják:

A Termelő vállalja :

A Vevő kívánásának megfelelően a Vevő fűtési forróvízhő, valamint használati melegvíz hőigényének kielégítésére a Termelő és a Vevő kazincbarcikai telephelye között hőhordozó közegeként forró vizet szolgáltat jelen szerződés 1. mellékletben részletezett mennyiségi és a 2. sz. mellékletben részletezett minőségi feltételek szerint.

A fűtési forróvíz előremenő hőmérsékletét a mindenkori időjárási viszonyoktól függően (a 2. melléklet szerinti hőfokszabályozási görbe szerint) +2°C –2°C eltérésén belül a Termelő szabályozza folyamatos üzemmenet esetén.

A Termelő a hidraulikai végpontokban tartandó nyomáskülönbség értékeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az 1. mellékletben és 3.1.2 pontban részletezett mennyiségi és minőségi jellemzők a Termelő tulajdonában lévő távhőellátó rendszer mérőhelyeire vonatkoznak .

Termelő köteles hőszolgáltató berendezéseit úgy üzemeltetni, hogy a Vevő által igényelt hőteljesítménynek megfelelő előremenő víz hőmérséklet a 3.1.2 pontban foglaltak szerint folyamatosan biztosítva legyen.

A Vevő vállalja:

Az 1. pontban szereplő hőmennyiséget az időjárási viszonyoktól, illetve a mindenkori végfelhasználói igényektől függően igénybe veszi.

A napközben előforduló rendkívüli időjárás változás esetén a Vevő operatív intézkedés formájában kéri a 2. mellékletben szereplő forróvíz paraméterek (előremenő hőmérséklet ill. végponti dp) változtatását.

A Termelő által keringtetett forróvizet csak a Vevő távhőszolgáltatói működési engedélyében rögzített fűtőberendezések és hőközpontok hőellátására használja.

4. Általános előírások

A hőszolgáltatás vonatkozásában utasítás adására – vételére jogosultak névsorát a Termelő részéről a 4. sz. melléklet, Vevő részéről 5. sz. melléklet tartalmazza. Szerződő felek –változás esetén a névsort helyesbíteni kötelesek. A távhő átadás –átvétellel kapcsolatos ügyekben intézkedni csak a mellékletben feltüntetett személyek jogosultak. A jegyzékben feltüntetett személyek intézkedéseivel kapcsolatban az őket erre meghatalmazó szerződő fél teljes felelősséggel tartozik. Az intézkedésre jogosult személyek névjegyzékben beálló változását a szerződő feleknek egymással kölcsönösen közölniük kell. A változás tényét a másik szerződő fél az erre vonatkozó írásbeli bejelentés átvétele után tartozik figyelembe venni.

A 4.1. pontban megjelölt személyek kötelesek az üzemállapotban bekövetkező lényegesebb változásokat egymással közölni. A szerződő felek közötti rendszeres kapcsolattartás a rendelkezésre álló telefon útján, vagy írásban (telefax) történhet.

Mind a Termelő, mind a Vevő köteles távhő átadással–átvétellel kapcsolatos intézkedéseket, változásokat a Vevő és a Termelő között megnyitott saját üzemeltetési naplójában írásban rögzíteni.

A szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében mind a Termelő , mind a Vevő köteles a tervszerű éves karbantartási felújítási munkáit, fűtési és pótfűtési időszakon kívül elvégezni, melynek teljes üzemszünettel járó időpontját a Felek előre egyeztetik, a 6.3 pontnak megfelelően

Üzemzavarok, vagy azok megelőzését szolgáló terven felüli karbantartások az általuk szükségszerűen okozott kiesés mértékéig mentesítik a feleket szolgáltatási, illetve vételezési kötelezettségeik alól, az ilyen eseteket azonban tartoznak egymással haladéktalanul telefaxon közölni, a helyreállítás előrelátható időtartalmának megjelölésével.

Termelő a 3. sz. mellékletben meghatározott minőségű vizet ad a rendszerbe, Vevő pedig a 3. sz. mellékletben meghatározott minőségű vizet ad vissza. Üzemzavar esetén felek mindent elkövetnek az előirt vízminőség helyreállítására.

5. A szolgáltatott hőenergia és pótvíz elszámolása:

- 5.1. Termelő a Vevő részére kiadott forróvízhőt a Termelő által beépített – OMH által hitelesített – hőmennyiség mérővel határozza meg.
- 5.2. Amennyiben a hőmennyiség meghatározását végző Termelői hőmennyiségmérő meghibásodik, a meghibásodás idejére a kiadott hőmennyiség meghatározása az előremenő vízmennyiségből, az előremenő és visszatérő víz hőmérsékletéből, a 21/1992. /VII. 23./IKM. Rendeletben leírtak szerint történik, a Termelő mérési adatai alapján.

Hőmennyiségmérő meghibásodása esetén a hőmennyiséget a Termelő az alábbiak szerint határozza meg:

$$Q = G \times (t_e - t_v) \times 4,1868 / 10^3 \text{ (GJ)}$$

ahol: G = keringetett előremenő vízmennyiség: (m³)

t_e = előremenő víz hőmérséklet (°C)

t_v = visszatérő víz hőmérséklet (°C)

- 5.2.1. A mennyiségmérő műszerek mérési hibája nem haladhatja meg a Hosszútávú Szerződésben osztálypontosság mellett megtűrt hibaértéket.
- 5.2.2. Ha az előremenő vízáram mérésére szolgáló műszer meghibásodik, akkor a mennyiségmérő óránként leolvasott pillanat értékei alapján kell az előremenő vízáramot meghatározni. Amennyiben a pillanatnyi értékek sem olvashatóak ki, úgy egy hasonló időszak (napszak és külső hőmérséklet szerint kiválasztott) helyettesítő értékeit kell figyelembe venni.
- 5.2.3. Ha a pótvízáram mérésére szolgáló műszerek meghibásodnak, akkor a folyamatosan rögzített nyersvíz fogyasztás alapján kell meghatározni az elszámolási pótvízmennyiséget egy korábbi, hasonló időszakra vonatkozó pótvíz/nyersvíz arány figyelembe vételével.
- 5.2.4. Az előremenő és visszatérő víz hőmérsékletének meghatározása a megfelelő vezetékbe épített hőmérőkről óránként leolvasott hőmérsékletértékek alapján történik.
- 5.3. A fentiekben leírtak szerint eszközölt mérések mérési eredményeinek alapul vételével a szolgáltatott hőmennyiség meghatározása az alábbiak szerint történik.
- 5.3.1. A szolgáltatott és elszámolásra kerülő hőmennyiség: a hőmennyiségmérő műszer által tárgy óra mért hőmennyiség.
- 5.3.2. Hőmennyiségmérő hiba esetén a szolgáltatott hőmennyiséget az 5.2 pontban leírtak szerint kell számolni.
- 5.4. Az elszámolás alapjául szolgáló műszerek hitelesítését a Hosszútávú Hőszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a május 15 – szeptember 15 közötti időszakban kell elvégezni.
- 5.5. Az elszámolási mennyiségekről Felek minden hónap első munkanapján jegyzőkönyvet vesznek fel –a hónap első napján, 0⁰⁰ órakor rögzített óraállásokról –, amely alapján Termelő kiállítja számláját.

5.6. A szolgáltatás ellenőrzése, illetve elszámolása céljából az elszámolás alapjául szolgáló adatok megőrzéséről a Termelő két évig köteles gondoskodni. Vevőnek jogában áll az elszámolás alapjául szolgáló mérések leolvasásánál bármikor jelen lenni.

6. Karbantartás, felújítás:

- 6.1. Mindkét szerződő fél köteles a tulajdonjogi elhatárolás szerint tulajdonát képező berendezések rendszeres karbantartásáról, felújításáról, valamint esetleges üzemzavarainak és rendellenességeinek megszüntetéséről lehetőségéhez mérten a legrövidebb időn belül, saját költségén gondoskodni.
- 6.2. A Termelő és a Vevő a tulajdonukban lévő primer hálózaton végzendő jelentős átalakításról, bővítésről a munkák megkezdése előtt kötelesek egymásnak megfelelő tájékoztatást adni.
- 6.3. Felek törekednek arra, hogy a karbantartási feladatok elvégzése lehetőség szerint ne járjon teljes leállással. Amennyiben szükséges, úgy a teljes leállással járó karbantartás időpontját és időtartamát Felek a leállás előtt 1 hónappal rögzítik. Felek törekednek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végezzék el a teljes leállást igénylő karbantartási feladatokat.

7. A szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések:

Vevő köteles a következő évre vonatkozó előzetes hőigényét november 15-ig, míg a végleges hőigényt december 15-ig Termelő részére írásban megadni.


A jelen szerződés hatályos 2010. január 01.-től, a 2011. évi operatív szerződés megkötéséig.


Jelen szerződés a hatálya alatt az üzemi tapasztalatok alapján módosítható közös megegyezéssel.


Mellékletek:

- | | |
|------------------|--|
| 1.sz. melléklet: | A Vevő által tervezett hőenergia igény havi ütemezése |
| 2.sz. melléklet: | Hőfokszabályozási táblázat |
| 3.sz.melléklet: | Vízminőségi követelmények |
| 4.sz. melléklet: | Utasítás adására-vételére jogosultak névsor Termelő részéről |
| 5.sz. melléklet: | Utasítás adására-vételére jogosultak névsor Vevő részéről |

Kazincbarcika, 2010. március 30.


TIMPANON
 Vagyongazdálkodási Szolgáltató Kft.
 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.

 Timpanon Kft. 3700 



 Kazinc-Therm Kft



2010.	Január	83.644 GJ
	Február	68.714 GJ
	Március	57.962 GJ
	Április	26.881 GJ
	Május	7.406 GJ
	Június	7.168 GJ
	Július	7.406 GJ
	Augusztus	6.212 GJ
	Szeptember	7.168 GJ
	Október	34.609 GJ
	November	58.939 GJ
	December	80.416 GJ
	Összesen:	<u>446.525 GJ</u>

Feltételek

**Kazincbarcika Hőszolgáltató rendszer
Forróvíz minőségi paraméterei**

2.sz.melléklet

Téli üzem:

A hidraulikai végpontokban tartandó nyomáskülönbség (az üzemi tapasztalatok alapján közös megegyezéssel módosítható):

A Hegyköz u. hőközpontban (621. sz. hkp) 0,6 bar (tájékoztató adat);

Kiválasztott hőközpont:

A DH1-2 hőközpontban (138. sz hkp) 0,7 bar.

Maximális tömegáram: 900 m³/h

Alap hőfokszabályozási görbe (az üzemi tapasztalatok alapján közös megegyezéssel módosítható):

Külső levegő hőmérséklet °C	Előremenő forróvíz hőmérséklet °C
-30	135
-10	123
-5	112
0	100
10	85
13	80

-10°C alatti külső hőmérséklet esetén 21.00 és 05.00 óra közötti időszakban a fenti alap hőfokszabályozási görbe az alábbiak szerint módosul (amennyiben Vevő számára ez az üzemi tapasztalatok alapján problémát jelent, úgy Termelőnek vissza kell térnie az alap hőfokszabályozási görbéhez):

Külső levegő hőmérséklet °C	Előremenő forróvíz hőmérséklet °C
-30	135
-15	123
-7	112
0	100
10	85
13	80

Termelő a villamos mélyvölgy időszakban (munkanapokon 1.30-05.00 óra, nem munkanapokon 1.30-06.00 óra között) nem tart üzemben gázmotort. Azaz ezen időszakban a hőtermelést a kazánok biztosítják.

Amennyiben a hőigények azt megkívánják, Termelő ebben az időszakban annak megfelelően üzemeltet gázmotort vagy gázmotorokat

Nyári üzem:

Felek az üzemi tapasztalatok alapján közös megegyezéssel módosíthatják az alábbi adatokat.

keringtetett forróvíz térfogatáram: Kb200-420 m³/h,
(A DH 1-2. hidraulikai végpont dp-ről vezérelve, dp=0,6)
előremenő forróvíz hőmérséklet:

az üzemben lévő gázmotorok
darabszámának függvénye:

3db GM üzemel: kb. 90 °C

2db GM üzemel: kb. 82 °C

1db GM üzemel: kb. 76 °C

Termelő a villamos mélyvölgy időszakban (munkanapokon 2.30-06.00 óra, nem munkanapokon 2.30-07.00 óra között) nem tart üzemben gázmotort. Azaz ezen időszakban hőtermelés nincs, Termelő csak a keringtetést tartja fenn és a pótvíz ellátást biztosítja azzal, hogy az előremenő hőmérséklet 60 °C alá nem mehet

VÍZMINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

3. Sz melléklet

A keringtetett víz minősége:

Összes keménység:	0,15 nk°
Oxigén tartalom:	max 0,1 mg/l 9,5 pH -nál max 0,5 mg/l 8,5 pH -nál
pH	8,5-9,5
Fajlagos vezetőképesség:	max 250 µS/cm

4.sz. melléklet

Utasítás adására-vételére jogosultak névsora Termelő részéről

Fűtőerőmű telefon: 46-535-784
telefax: 46-535 787

Név	beosztás	telefon
Molnár László	ügyvezető	1-238-2215
Varga László	régió vezető	70/338-2219
Somosi László	műszaki vezető	70/338-2235
Tózsér László	kezelő	46-535-784
Hurták Péter	kezelő	46-535-784
Koncsik Lajos	kezelő	46-535-784
Sallai János	kezelő	46-535-784
Csűrös Zsolt	kezelő	46-535-784

5.sz. melléklet

Utasítás adására-vételére jogosultak névsora Vevő részéről

TIMPANON Kft Távhőszolgáltatási divízió

Telefon iroda: 48-512-165
 Telefon 24 órás ügyelet: 48-310-038
 Fax: 48-512-166

Név	beosztás	telefon
Milicz Sándor	ügyvezető igazgató	48/510-561;30-289 2123
Balla Zoltán	fejlesztési és szolgáltatási ig. h.	48/510-563; 30-445 8128
Kádár György	divízióvezető	48/512-165; 70-317-4964
Mester Zoltán	műszaki vezető	48/512-165; 70-945-2311
Karmacsi József	főgépész	48/512-165; 30-407 6390
Rási László	csoportvezető	48/310-038; 70-365-7349
Várad József	csoportvezető	48/310-038; 70-945-0722
Nazareczki János	csoportvezető	48/310-038; 70-945-0725
Temesvári Attila	energetikus	48/512-165


 EREDETIVEL EGYZŐ
 MÁSOLAT
 2010 NOV 11
 Barcika Szolg
 ügykezelő és Szolgáltató Kft.
 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.
 3700